



УТВЕРЖДАЮ
Директор ГАОУ СО «УКТП»
Н.А. Доронин
«04» июля 2018 г.

ПЕРЕЧЕНЬ № 2

мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг на объекте социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, находящемся в государственной собственности Свердловской области, который невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до его реконструкции или капитального ремонта

1. Полное наименование исполнительного органа государственной власти Свердловской области или подведомственного ему органа или организации, предоставляющего услуги населению (далее - орган или организация): Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Уральский колледж технологий и предпринимательства».

2. Юридический адрес органа или организации, телефон, e-mail: 620085, город Екатеринбург, улица Эскадронная, дом 4.
Телефон: +7 (343) 256-96-24, 255-85-98. Электронная почта: utr@mail.ru

3. Сфера деятельности органа или организации: Образование.

4. Сведения об объекте социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (далее - объект социальной инфраструктуры):
- отдельно стоящее 3-этажное здание, площадью 1 975,6 кв.м;
- наличие прилегающего земельного участка - да, площадью 5 030,0 кв.м;
- год постройки здания – 1969 год.

5. Адрес объекта социальной инфраструктуры: 620085, город Екатеринбург, улица Эскадронная, дом 4.

6. Основание для пользования объектом социальной инфраструктуры: Оперативное управление.

7. Реквизиты паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры Свердловской области: № 2 от 15.04.2014 года.

8. Состояние доступности объекта социальной инфраструктуры (согласно пункту 3.5 паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры Свердловской области): Объект признан доступным частично для всех категорий инвалидов (ДЧ).

9. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): Дети, взрослые трудоспособного возраста.

10. Категории обслуживаемых инвалидов (К - инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках; О - инвалиды с другими нарушениями опорно-двигательного аппарата; С - инвалиды с нарушением зрения; Г - инвалиды с нарушением слуха; У - инвалиды с умственными нарушениями): Нет.

11. Меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг.

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов мест предоставления услуг в Государственном автономном профессиональном образовательном учреждении Свердловской области «Уральский колледж технологий и предпринимательства», находящемся по адресу: г. Екатеринбург, ул. Умельцев, д. 5, и учитывая, что до проведения капитального ремонта и реконструкции объекта социальной инфраструктуры, являющегося в настоящее время временно недоступным для всех категорий инвалидов (ВНД), в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" и пунктом 2 статьи 8 Закона Свердловской области от 19 декабря 2016 года № 148-ОЗ "О социальной защите инвалидов в Свердловской области" согласовываются следующие меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг:

№ п/п	Категория обслуживаемых инвалидов, для которых разработаны мероприятия (К,О,С,Г,У)	Наименование структурно-функциональной зоны объекта социальной инфраструктуры, не отвечающей требованиям доступности для данной категории обслуживаемых инвалидов	Наименование мероприятия по обеспечению доступности структурно-функциональной зоны объекта социальной инфраструктуры
1	2	3	4
1	К, О, С, Г, У	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	На сайте учреждения разместить описание маршрутов от ближайших остановок транспорта, с детальным указанием более комфортного и доступного маршрута для каждой категории инвалидов. Для обеспечения доступности необходимо создать систему информационной поддержки инвалидов и МГН на всех путях движения, восстановить целостность покрытия путей движения, оградить и выделить препятствия на путях движения.
2	К, О, С, Г, У	Автостоянка и парковка	Необходимо обратиться в Администрацию МО «город Екатеринбург» и ОГИБДД УВД России по г. Екатеринбургу с заявлением об организации на существующей автомобильной парковке мест для инвалидов и их обустройством (знак, разметка). Одновременно требуется привести в соответствие пути движения от парковки до входа на объект

3	К, О, С, Г, У	Вход (входы) на территорию учреждения	<p>Для решения вопросов по доступности объекта для всех категорий инвалидов на начальном этапе необходимо установить переговорные устройства или кнопки вызова помощи на площадке перед главным входом со стороны парковки и у калитки с улицы Эскадронная.</p> <p>На входах на территорию учреждения установить информационные схемы и обозначить на них наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям.</p>
4	К, О, С	Пути движения по территории учреждения	<p>От входов на территорию объекта оформить указатели и цветовую полосу-указатель к доступному входу. От входов на территорию до входа в здание учреждения привести в соответствие пути движения - восстановить целостность покрытия с установкой тактильных средств информирования, перепады высот заменить нормативными съездами.</p> <p>Предусмотреть бортики (колесоотбойники).</p>
5	К, О, С, Г, У	Вход (входы) в здание. Входные площадки*	<p>В здании должен быть как минимум один вход, доступный для инвалидов.</p> <p>Главный вход не является доступным и не соответствует требованиям СП 59.13330.2016.</p> <p>Требуется:</p> <ul style="list-style-type: none"> - выравнивание площадки перед главным входом; - установка пандусов (на парковку, к калитке) с уклоном не круче 1:20 (произвести оборудование входной площадки съездом для удобного и безопасного захода на площадку, покрытие должно быть выполнено из материала, не допускающего скольжения при намокании и при низких температурах окружающего воздуха, по бокам съезда предусмотреть бортики (колесоотбойники) не менее 0,05 м для предотвращения падения инвалида и поручни; - установка переговорных устройств либо кнопок вызова помощи в начале площадки и у калитки на высоте 0,8 м от уровня земли, с размещением рядом таблички контрастного цвета с названием «Вызов помощи», с дублированием информации шрифтом Брайля и размещением информации об оказании ситуационной помощи; - оформление контрастной маркировкой первой и последней ступеней лестницы. Лестницы должны иметь центральные двусторонние разделительные поручни при расчетной ширине марша лестницы 4,0 м и более; - выделить контрастом колонны; - выделить по периметру входную дверь контрастной маркировкой и ручку двери; - разместить тактильные предупреждающие перед входной дверью и лестницей. <p>*В настоящее время, в связи с проведением ремонтных работ на теплотрассе, площадка перед главным входом и лестница разрушены. При восстановлении конструкции входа на объект рекомендуется учесть требования СП 59.13330.2016.</p>

6	К, О, С, У	Дверь в тамбур главного входа	<p>При проектировании реконструируемых, подлежащих капитальному ремонту и приспособляемых зданий и сооружений ширина входных дверных проемов принимается по месту от 0,9 до 1,2 м. При двухстворчатых входных дверях ширина одной створки (дверного полотна) должна быть 0,9 м.</p> <p>Необходимо:</p> <ul style="list-style-type: none"> - заменить входную группу; - установить и отрегулировать доводчик, обеспечив открытие двери без усилий, обеспечивающее 5-секундную задержку автоматического закрытия дверей; - нанести контрастный цвет по периметру двери, ручку, дверное полотно. Расположение контрастной маркировки предусматривается на двух уровнях: 0,9-1,0 м и 1,3-1,4 м; - занизить порог до нормативного значения 0,014 м.
7	К, О, С, У	Тамбур главного входа	<ul style="list-style-type: none"> - глубина тамбуров и тамбур-шлюзов при прямом движении и одностороннем открывании дверей должна быть не менее 2,45 м при ширине не менее 1,60 м; - занизить порог до нормативного значения 0,014 м; - разместить тактильные указатели перед входной дверью.

8	К, О, С, Г, У	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	<p>- разместить на путях движения комплексную информацию (в т.ч. цветовые и тактильные направляющие) со схемой расположения и функциональным назначением помещений. Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей должны иметь тактильные предупреждающие указатели и/или контрастно окрашенную поверхность в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026;</p> <p>- установить поручни вдоль стен на путях движения инвалидов и МГН;</p> <p>- конструктивные элементы и устройства внутри зданий, а также декоративные элементы, размещаемые в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях, должны иметь закругленные края и не выступать более чем на 0,1 м на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пола.</p> <p>Заменить дверные ручки на П-образной или С-образной формы. Если элементы выступают за плоскость стен более чем на 0,1 м, то пространство под ними должно быть выделено бортиком высотой не менее 0,05 м. При размещении устройств, указателей на отдельно стоящей опоре они не должны выступать более чем на 0,3 м в соответствии с СП 59.13330.2016.</p> <p>Все дверные проемы подлежат расширению по месту от 0,9 до 1,2 м.</p> <p>Все дверные пороги подлежат занижению до нормативного значения 0,014 м.</p> <p>Разместить на стенах путей эвакуации тактильные знаки контрастного цвета указывающие направление к эвакуационному выходу в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026</p> <p>Подключить к существующей визуальной системе оповещения о пожаре (световые сигнализаторы «ВЫХОД») дублирующую световую сигнализацию (сигнальные лампы). При размещении сигнальных ламп учесть, чтобы сигнал был виден из любой точки коридора, а также дублировался в туалете.</p> <p>Места обслуживания и постоянного нахождения инвалидов и МГН следует располагать на минимально возможных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений зданий наружу.</p>
---	---------------	--	---

9	О, С, У	Лестницы	<p>При отсутствии лифтов ширина марша лестницы должна быть не менее 1,35 м. Ступени лестниц должны быть сплошными, ровными, с шероховатой поверхностью. Глубина ступени должна быть не менее 0,3 м при высоте не более 0,15 м. Для инвалидов очень важна единообразная геометрия ступеней. Привести в соответствие.</p> <ul style="list-style-type: none"> - установить нормативные лестничные поручни; - завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы на 0,3 м и иметь не травмирующее завершение по ГОСТ Р 51261-99; - тактильные напольные указатели перед лестницами следует выполнять по ГОСТ Р 52875; - на проступях краевых ступеней лестничных маршей должны быть нанесены одна или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени, как правило, желтого цвета, общей шириной 0,08-0,1 м; <p>Расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи ступени - от 0,03 до 0,04 м. На боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней должны предусматриваться рельефные обозначения этажей, а также предупредительные полосы об окончании перил. Допускается окрашивать верхнюю и нижнюю ступени в каждом марше эвакуационных лестниц в контрастный цвет или применять тактильные предупредительные указатели, контрастные по цвету по отношению к прилегающим поверхностям пола, шириной 0,3 м.</p>
10	К, О, С, Г	Санитарно-гигиенические помещения	<p>Устранить перепады высот в помещении.</p> <p>Оборудовать санитарно-гигиеническое помещение для инвалидов и МГН (ширина не менее 1,65 м, глубина – 2,2 м, ширина двери - 0,9 м, порог не более 0,014 м). Оборудовать помещение звуковой и визуальной сигнализацией, кнопкой вызова помощи.</p> <p>Предусмотреть свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски.</p> <p>Предусмотреть рядом с унитазом пространство (не менее 0,8 м) для размещения кресла-коляски.</p> <p>Специально для детей-инвалидов оборудовать доступные кабины в уборных. Обеспечить доступность уборных общего пользования для людей с нарушением зрения.</p> <p>Обеспечить наличие поручней, крючков для одежды, держателей для костылей, тростей и т.д. в соответствии с п.п. 6.3.1., 6.3.3., 6.3.6, 6.3.9 СП 59.13330.2016</p> <p>Разместить указатели к санитарно-гигиеническим помещениям и информационные таблички на двери в них. У входной двери в туалет установить рельефную пиктограмму (тактильные указатели со шрифтом Брайля).</p>

11	К, О, С, Г, У	Система информации и связи (на всех зонах)	<p>Установить систему индукционной петли, организовать сурдоперевод при оказании услуг, разместить визуальную информацию, о предоставляемых услугах, оборудовать помещение сигнализацией об опасности и звукоусиливающей аппаратурой.</p> <p>Организовать донесение информации об ОСИ и оказываемых услугах на ясном и доступном для понимания языке, а также оборудовать систему знаковых навигаций на всех путях движения.</p> <p>Приобрести и разместить информационные надписи, указатели, знаки, выполненные на контрастном фоне и с рельефно-точечным шрифтом Брайля.</p> <p>Установка при входе в учреждение вывески с названием учреждения, графиком работы, мнемосхемы, плана эвакуации, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.</p> <p>Разместить на стенах путей эвакуации тактильные знаки контрастного цвета указывающие направление к эвакуационному выходу в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026</p> <p>Подключить к существующей визуальной системе оповещения о пожаре (световые сигнализаторы «ВЫХОД») дублирующую световую сигнализацию (сигнальные лампы). При размещении сигнальных ламп учесть, чтобы сигнал был виден из любой точки коридора, а также дублировался в туалете.</p> <p>Сайт учреждения привести в соответствие с Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 г. № 582 и ГОСТ Р 52872-2012.</p>
12	К, О, С, Г, У	Кадровый состав	<p>Прохождение педагогическими работниками учреждения курсовой переподготовки для осуществления обучения детей-инвалидов по адаптированным основным образовательным программам.</p> <p>Введение в штатное расписание должности сурдопереводчика, тьютора, дефектолога, олигофренопедагога, при необходимости.</p> <p>Провести тренинги и семинары по обучению сотрудников «коммуникации» и оказанию помощи инвалидам и МГН.</p>
13	К, О, С, Г, У	Зона оказания услуг	<p>Установка индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры.</p> <p>Совершенствование предметно-развивающей среды в группах с целью успешной социальной адаптации детей-инвалидов; приобретение нового оборудования, мебели, учебно-методической литературы, адаптированных для инвалидов.</p> <p>Организация предоставления услуги инвалидам по месту жительства (на дому) и/или в дистанционном формате.</p> <p>Ввиду отсутствия адаптированного для инвалидов санитарно-гигиенического помещения, прием инвалидов категории «К» проводить по записи в заранее согласованное время.</p>

Общие требования к объекту:

- Необходимо организовать оказание ситуационной помощи для всех маломобильных категорий граждан, создать систему сопровождения, с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях обученных сотрудников. Преодоление барьеров организовать посредством оказания ситуационной помощи.
- Должны быть предусмотрены условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения инвалидов и МГН по участку к доступному входу в здание с учетом требований СП 42.13330.2016;
- Эти пути должны стыковаться с внешними по отношению к участку транспортными и пешеходными коммуникациями, специализированными парковочными местами, остановками общественного транспорта. Предусмотреть освещение всех участков объекта, независимое от уличного.
- В здании должен быть как минимум один вход, доступный для инвалидов и МГН, с поверхности земли и из каждого доступного для инвалидов и МГН подземного или надземного уровня, соединенного с этим зданием.

Для организации работы на объекте по оказанию ситуационной помощи инвалидам необходимо:

- Разработать и утвердить приказом руководителя **Положение** об организации доступности объекта и предоставляемых услуг с сопровождением инвалидов на объекте, либо **Правила** оказания услуг инвалидам и иным МГН, либо **Политику** обеспечения условий доступности для инвалидов и других маломобильных категорий граждан объектов и предоставляемых услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи в учреждении;
- Назначить **ответственных сотрудников** за организацию работ по обеспечению доступности объекта и услуг в учреждении;
- Разработать и утвердить приказом руководителя **должностные инструкции** персонала (вносимые изменения в должностные инструкции), ответственного за оказание помощи инвалидам и сопровождение их на объекте;
- Разработать и утвердить приказом руководителя **должностную инструкцию** ответственного сотрудника за организацию работы по обеспечению доступности объекта и услуг, и инструктаж персонала в учреждении;
- Разработать **порядок** проведения инструктажа в учреждении;
- Разработать и утвердить **форму учёта** проведения инструктажа персонала;
- Издать **приказ** о назначении ответственных сотрудников за организацию и проведение работы в учреждении по обеспечению доступности объектов и услуг для инвалидов;
- Оформить **журнал учета** проведения инструктажа персонала по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг;
- Разработать **памятку для инвалидов** по вопросам получения услуг и помощи со стороны персонала на объекте;
- Разместить информацию на сайте учреждения по оказанию услуг инвалидам и МГН.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха необходимо установить систему индукционной петли, организовать сурдоперевод при оказании услуг, разместить визуальную информацию, о предоставляемых услугах, оборудовать помещение сигнализацией об опасности.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями зрения необходимо:

- выделить контрастным цветом (желтым) колонны на входной площадке и перед лестницей;
- нанести контрастную маркировку по периметру входной двери, двери в тамбуре главного входа, двери в тамбур;
- нанести контрастную маркировку на ручки входной двери, двери в тамбуре главного входа, двери в тамбур;
- установить тактильные указатели перед входной площадкой, входной дверью главного входа, дверью в тамбуре и по пути следования;
- нанести контрастную маркировку (желтый круг) на прозрачное полотно входной двери и двери в тамбуре;
- разместить информацию об ОСИ со стороны дверной ручки на высоте 1,2–1,6 м с дублированием рельефно-точечным шрифтом Брайля и размерами знаков, соответствующими расстоянию для рассмотрения с указанием наименования учреждения, режимом работы;
- нанести контрастную маркировку на двери в помещении, которые будут расположены в зоне оказания услуги для инвалидов;
- нанести контрастные направляющие на полу по пути следования инвалида;
- выделить контрастным цветом углы и выступающие элементы на пути следования инвалида;
- выделить место для собаки-поводыря;
- оборудовать перилами (поручнями) пути следования инвалидов;
- разместить информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием номера и назначения помещения.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями необходимо организовать донесение информации об ОСИ и оказываемых услугах на ясном и доступном для их понимания языке, а также оборудовать систему знаковых навигаций на всех путях движения.

12. Дополнительная информация:

Натурное обследование проводилось 25.06.2018 года.

Камеральная обработка данных произведена в период с 26.06.2018 года по 02.07.2018 года.

Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры Свердловской области от 15.04.2014 года № 2 рекомендован к актуализации в связи с изменением нормативной базы и архитектуры объекта.

Период проведения работ по этапам адаптации в 2018-2020 годы по мере поступления финансирования, в рамках исполнения комплексной программы «Доступная среда» Свердловской области на 2014-2020 годы и Государственной программы «Доступная среда» на 2011–2025 годы.

СОГЛАСОВАН:

Чкаловская районная организация Общероссийской общественной организации «Всероссийского общества инвалидов» (ВОИ)

Председатель _____ Крушинский О.С.

"04" июля 2018 года



Приложение: Справка № 6-ДС от 04.07.2018 г.